



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-DE.ME77.B.03138

Серия RU № 0593572

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции" (ООО «ЭЛМАШ»)

Место нахождения (адрес юридического лица): 141400, Россия, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29. Аттестат аккредитации: регистрационный номер РОСС RU.0001.11ME77, дата регистрации 11.02.2015г. Телефон: +7(495)7812587. E-mail: oc.elmash@gmail.com,

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ХЕЛУКАБЕЛЬ РУССИА»,

Место нахождения (адрес юридического лица): 195221, г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, д. 30, лит. А. Адрес места осуществления деятельности: 195221, г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, д. 30, лит. А, оф. 413. ОГРН: 5067746110560, Телефон / Факс: +7(812)449-10-60; e-mail: info@helukabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Helukabel GmbH

Место нахождения (адрес юридического лица): Германия, Dieselstr. 8-12, D-71282 Hemmingen, Germany (см. Приложение – бланк № 0484053)

ПРОДУКЦИЯ Термостойкие кабели и провода на напряжение до 1 кВ, торговой марки Helukabel, марок см. Приложение – бланк № 0484054. Серийный выпуск в соответствии с Директивой ЕС по низковольтному оборудованию 2014/35/EU, VDE 0285-525-2-11/DIN EN 50525-2-11, VDE 0285-525-2-83/DIN EN 50525-2-83, DIN VDE 0250 ч.1, ч. 502, DIN VDE 0881, IEC 60673, UL станд. 4476, CSA AWM II A/B, UL-758 Style 3135, DIN VDE 0812.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 43, 44, 45, 46 от 14.03.2018г., Испытательная лаборатория кабельной продукции ООО ЦИКП «Волга-тест» (рег. № РОСС RU.0001.21KB19 с 19.06.2015г.); протокола испытаний № 5630 от 06.03.2018г. Независимая испытательная лаборатория пожаровзрывобезопасности ООО "НПО ПОЖЦЕНТР" (рег. № ТРПБ.RU.ИН28); актов о результатах анализа состояния производства №№ AA-46/2018, AA-47/2018, AA-48 от 19.02.2018г., №№ AA-53/2018, AA-54/2018, AA-55/2018, AA-56/2018, AA-57/2018 от 21.02.2018г., №№ AA-58/2018, AA-59/2018, AA-60/2018 от 22.02.2018г., №№ AA-63/2018, AA-64/2018 от 26.02.2018г., № AA-68/2018 от 27.02.2017г., № AA-70/2018 от 28.02.2018г., № AA-71/2018 от 01.03.2018г. ОС ООО «ЭЛМАШ» (рег. № РОСС RU.0001.11ME77); схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы - 20 лет при условии эксплуатации в соответствии с рекомендациями производителя. Условия и срок хранения продукции указаны в сопроводительной документации изготовителя. Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента – приложение № 0484055.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 16.03.2018

по 15.03.2023

включительно



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Никитин Юрий Николаевич
(инициалы, фамилия)

Аминев Руслан Юнирович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-DE.ME77.B.03138

Серия RU № 0484054

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544 49 950 9	Термостойкие кабели и провода на напряжение до 1 кВ, торговой марки Helukabel, марок: HELUTHERM 120 SIHF THERMFLEX 180 EWKF H05SS-F, H05SST-F HELUFロン-FEP-6Y HELUFロン-FEP-6Y Cu-verzinkt HELUFロン-FEP MULTITHERM 400 SIHF-C-Si THERMFLEX 180 EWKF-C SIHF/GL-P MULTITHERM 400-ES SIF, SIFF, SIF/GL, SID, SID/GL HELUFロン-FEP-6Y HELUFロン-FEP-6Y Cu HELUFロン-PTFE-5Y HELUFロン-PTFE-5Y T.E, HELUFロン-PTFE-5Y HELUFロン-PTFE-5Y T.EE HELUTHERM 400 HELUTHERM 600 HELUTHERM 600-ES HELUTHERM 800 HELUTHERM 800-ES HELUTHERM 1200 HELUTHERM 1200-ES SIHF UL/CSA, SIHF-C-Si UL/CSA UL-STYLE 3135 600V YV-DRAHT, YR-DRAHT KLINGEL YR-Bell Sheated Cables, YV-Equipment Wires HELUPOWER® H07RN-F LS0H HELULIGHT DMX + POWER KOMBILEITUNG DMX + POWER KOMBILEITUNG HELUSOUND DMX + POWER KOMBILEITUNG HELULIGHT DMX + POWER halogen free FRNC black DMX + POWER FRNC black DMX + POWER halogenfrei FRNC schwarz DMX + POWER halogenfrei, DMX + POWER halogenfree	TP TC 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", Серийный выпуск в соответствии с Директивой ЕС по низковольтному оборудованию 2014/35/EU, VDE 0285-525-2-11/ DIN EN 50525-2-11, VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83, DIN VDE 0250 ч.1, ч. 502, DIN VDE 0881, IEC 60673, UL станд. 4476, CSA AWM II A/B, UL-758 Style 3135, DIN VDE 0812.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

Никитин Юрий Николаевич

инициалы, фамилия

Аминев Руслан Юнирович

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-DE.ME77.B.03138

Серия RU № 0484055

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 26445-85	Провода силовые изолированные. Общие технические условия	разделы 1, 2, 5 и 6
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.	Для кабелей марок: HELUTHERM 120, SIHF, THERMFLEX 180 EWKF, H05SS-F, HELUFLON-FEP-6Y, HELUFLON-FEP-6Y Cu-verzinkt, HELUFLON-FEP, SIF, SIFF, SIF/GL, SID, SID/GL, HELUFLON-FEP-6Y, HELUFLON-FEP-6Y Cu, HELUFLON-PTFE-5Y, HELUFLON-PTFE-5Y T.E, HELUFLON-PTFE-5Y, HELUFLON-PTFE-5Y T.EE, SIHF UL/CSA, SIHF-C-Si UL/CSA, HELUPOWER® H07RN-F LS0H, HELULIGHT DMX + POWER KOMBILEITUNG, DMX + POWER KOMBILEITUNG, HELUSOUND DMX + POWER KOMBILEITUNG, HELULIGHT DMX + POWER halogen free FRNC black, DMX + POWER FRNC black, DMX + POWER halogenfrei FRNC schwarz, DMX + POWER halogenfrei, DMX + POWER halogenfree пункт 5.2 - Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке – ПРГО1 (ГОСТ IEC 60332-1-2, ГОСТ IEC 60332-1-3) Для кабелей марок: H05SST-F, MULTITHERM 400, MULTITHERM 400-ES, HELUTHERM 400, HELUTHERM 600, HELUTHERM 600-ES, HELUTHERM 800, HELUTHERM 800-ES, HELUTHERM 1200, HELUTHERM 1200-ES, UL-STYLE 3135 600V, YR-DRAHT KLINGEL, YR-Bell Sheated Cables, YV-Equipment Wires пункт 5.2 - Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке – ПРГО2. Для марок THERMFLEX 180 EWKF, THERMFLEX 180 EWKF-C, HELUPOWER® H07RN-F LS0H пункт 5.7 - Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия – ПКА1 (ГОСТ IEC 60754-1, ГОСТ IEC 60754-2). Для марок SIHF UL/CSA, SIHF-C-Si UL/CSA, UL-STYLE 3135 600V, HELULIGHT DMX + POWER halogen free FRNC black, DMX + POWER FRNC black, DMX + POWER halogenfrei FRNC schwarz, DMX + POWER halogenfrei, DMX + POWER halogenfree пункт 5.7 - Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия – в части содержание газов галогенных кислот в пересчете на HCL не более 5,0 мг/г (ГОСТ IEC 60754-1). Для марок SIHF, SIHF-C-Si, SIHF/GL-P, SIF, SIFF, SIF/GL, SID, SID/GL пункт 5.7 - Проводимость водного раствора с адсорбированными продуктами дымогазовыделения, не более 10 мкСм/мм, Показатель pH, не менее 4,3 (ГОСТ IEC 60754-2).



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

Никитин Юрий Николаевич

инициалы, фамилия

Аминев Руслан Юнирович

инициалы, фамилия